



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)
Территориальный отдел в г. Волжский, Ленинском,
Среднеахтубинском, Николаевском, Быковском районах
404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Карбышева, д. 1
тел.(8443)-31-72-12, факс (8443)- 31-67-41
E-mail: to14_nadzor@rpn34.ru

12.12.17 - 3078

✓ Главе Кисловского сельского поселения
А.А. Непокрытому
Баррикадная ул., 2а,
с.Кислово, Быковский район,
Волгоградская область, 404066

копия:

Генеральному директору
ООО «Водстрой-1»
А.Я. Криошину
Первомайская ул., 81, р.п.Быково,
Волгоградская область, 404062

копия (для сведения):

Администрации Быковского
муниципального района
Советская ул., 65, р.п. Быково,
Волгоградская область, 404062

Донесение об угрозе возникновения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)


Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области в г.Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевском, Быковском районах, в соответствии с требованиями административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека исполнения государственной функции по информированию органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и населения о санитарно-эпидемиологической обстановке и о принимаемых мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения от 19.10.2007г. № 656, сообщает:

при исследовании питьевой воды из системы централизованного водоснабжения с.Кислово, отобранной из водоразборной колонки по адресу: Быковский район, с.Кислово, пересечение ул.1 Мая и ул.Пугачева 06.12.2017г., установлено несоответствие ее качества требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по содержанию железа.

Содержание железа (3 класс опасности по органолептическому показателю вредности), в питьевой воде составило 2,95 мг/дм³ при норме не более 0,3 мг/дм³, что превышает предельно-допустимую концентрацию (ПДК) в 9,8 раза (протокол испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в г.Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевском, Быковском районах № 37481 от 08.12.2017г.).

Ухудшение качества питьевой воды централизованного и нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения по санитарно-химическим показателям: превышение гигиенических нормативов веществ 2-3 классов опасности более 3 ПДК является основанием для внеочередного донесения об угрозе возникновения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) в органы местного самоуправления в соответствии с регламентом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 656 от 19.10.2007г.

В соответствии с требованиями ч.2 статьи 23 Федерального закона № 416-ФЗ от 07.12.11г. «О водоснабжении и водоотведении», органы местного самоуправления поселений, городских округов, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны обеспечить



условия, необходимые для организации подачи организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, питьевой воды, соответствующей установленным требованиям.

На основании вышеизложенного предлагаем выполнить мероприятия по доведению качества питьевой воды до нормативных требований.

О принятых управленческих решениях предлагаем сообщить в наш адрес в срок до 12.01.2018г.

Заместитель Главного государственного санитарного
врача в г.Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском,
Николаевском, Быковском районах



В.К.Калинина

Резапова Э.Г.
8 (8443) 31-81-93